

NR sprawy OR.272.25.2019.II

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

Dotyczy postępowania ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych  
nr 562434-N-2019 z dnia 18.06.2019 o nazwie:

*Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G  
w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411.*

Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 24.06.2019r Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z w/w ustawą Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 01-07-2019 r zestaw 2. Podane parametry osadnika lamelowego nie są wystarczające do jego wyceny. Prosimy o uzupełnienie danych o przepustowość, klasę obciążenia.

**Odpowiedz nr 1**

Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)

Przepływy nominalny od **10** do **50** l/s

**Pytanie nr 2**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowana ścianka szczelna jest ścianką tymczasową. Na rysunku projektu architektoniczno-budowlanego jest wyraźna informacja o ściance traconej.

**Odpowiedz nr 2**

Będzie tracona w przypadku zastosowania tworzywa. W przypadku ścianek stalowych możliwej jest jej odzyskanie.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2. Prosimy o wskazanie miejsca dokumentacji projektowej, gdzie zamieszczono rysunki przekrojów drogowych.

**Odpowiedz nr 3**

Na większości przebiegu przebudowy należy zrealizować zgodnie z przekrojem poprzecznym zamieszczonym na rysunku ogólnym, na odcinkach przejściowych należy odtworzyć geometrię istniejącej drogi. Szerokość jezdni 2x3,5 m w spadku daszkowym 2% pobocza o szerokości 1,0 m.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie. Bez niego nie ma możliwości zweryfikowania załączonego do SIWZ przedmiaru robót, a więc przygotowania rzetelnej wyceny robót.

**Odpowiedz nr 4**

Załączono w „Pytaniach i odpowiedziach 4” w dniu 02.07.2019r

**Pytanie nr 5**

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 45 z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2, prosimy o udostępnienie kosztorysu ofertowego, który będzie zawierał wszystkie roboty objęte zamówieniem w ilościach wynikających z dokumentacji projektowej. Pozwoli to na sporządzenie przez oferentów porównywalnych ofert

**Odpowiedz nr 5**

Udostępniony kosztorys posiada wszystkie pozycje przewidziane do realizacji w dokumentacji i przewidziane przez projektanta na etapie projektowania zgodnie z jego doświadczeniem i wiedzą.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o udostępnienie przedmiarów do projektu. W udostępnionych materiałach ich brakuj

**Odpowiedz nr 6**

Wszystkie ilości przedmiotowe zawarto w kosztorysie ofertowym

Otrzymują:

- Adresat
- a/a

WICESTAROSTA  
  
mgr Waldemar Lamkowski

Sporządziła M. Serzysko