

NR sprawy OR.272.08.2019.II

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

Dotyczy postępowania ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych
nr 513713-N-2019 z dnia 13.02.2019 o nazwie:

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.

- Zadanie 1** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904G
na odcinku Cisy - Kraśniewo dł. odcinka ok. 2,2 km
- Zadanie 2** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G
na odcinku Nowy Staw-Brzózki dł. odcinka ok. 1,8km

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z w/w ustawą art. 38 ust.1 Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Dotyczy: **zadanie nr 2 droga nr 2340G Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw - Lisewo**”.

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że jako warstwy nowoprojektowanej nawierzchni drogi nr 2340G km 0+000 – 1+800 zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać konstrukcję bitumiczną dwuwarstwową (nie licząc remontu cząstkowego) :

- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej
- warstwę wyrównawczą z AC11W min 3cm.
- warstwę ścieralną z SMA 11 gr 4cm.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej (nie licząc remontu cząstkowego) z m.in. SMA Jena.

Odpowiedz nr 1

Wykonawca nie dopuszcza wykonania nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej SMA 16 JENA

Warstwy konstrukcyjne zgodne z opisem technicznym.

Pytanie nr 2

Wykonawca informuje, że dokumentacja projektowa nie zawiera oznakowania informacyjnego aktywnego, wyszczególnionego w przedmiarze.

Zgodnie z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie czy w kalkulacji zawrzeć montaż oznakowania informacyjnego aktywnego, w jakiej ilości i jaki typ.

Odpowiedz nr 2

Zgodnie z przedmiarem - znak aktywny D-6 komplet (Aktywne przejście dla pieszych z panelem solarnym)
– szt 2

Uwaga: Zgodnie z pkt 8.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

WICESTAROSTA
Waldemar Lamkowski
Waldemar Lamkowski

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne
2. a/a

Sporządziła M. Serzysko