



Malbork, dnia 27.07.2017r.

RI.272.12.2017.MS

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.272.12.2017. Nazwa postępowania: „Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Gen. De'Gaulle'a 75”.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Lp.	Pytanie	Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
1.	Czy ścianę z drzwiami przejściowymi „D” od strony Sali C.11 należy w całości remontować tj. wykonać gładzie i malowanie farbą emulsyjną z uwagi na część nadbudowaną?	Tak, zgodnie z załączonym opisem robót remontowych.
2.	Podczas wizji lokalnej zauważono, iż na istniejącej posadzce betonowej wychodzą plamy wilgociowe. W opisie robót remontowych oraz ślepym kosztorysie nie ma mowy o wykonaniu izolacji poziomej pod nową posadzką cementową. Czy izolację zamawiający będzie wykonywał we własnym zakresie?	Należy w ofercie uwzględnić wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej posadzkowej o gr. min. 0,3mm, na całości pracowni. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję w przedmiarze (kosztorysie szczegółowym – ślepym – załącznik nr 7 do SIWZ). Poz. 19a – KNR-202-607-1- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome posadzkowe - 102.865 m2

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17
www.powiat.malbork.pl
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl

tel. (55) 646 04 00
(55) 646 04 74



Lp.	Pytanie	Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
3.	Czy Zmawiający posiada projekt budowlany instalacji elektrycznej i komputerowej?	Zgodnie z założeniami prac remontowych - część elektryczna – Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową powykonawczą wykonanej instalacji elektrycznej i komputerowej. Dla zobrazowania Zamawiający załącza do odpowiedzi rysunek poglądowy rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji elektrycznej oraz układ aparatów w rozdzielni elektrycznej.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

W zawiązku z faktem, iż zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **nie powoduje istotnych zmian** Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**. Ustalenia dotyczące **terminu otwarcia pozostają bez zmian**. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Rysunek rozdzielnic

Załącznik nr 2 – Rysunek – rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej

STAROSTA
Miroslaw Czaplak

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta
Wykonał: M. Sikorska, dnia 26.07.2017 r. (tel. 55 646 04 74)

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17
www.powiat.malbork.pl
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl

tel. (55) 646 04 00
(55) 646 04 74