

OR.272.4.2016

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ **Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 28/12 , Obr. 13 miasta Malborka , przy ul. Jagiellońskiej 79/82.**”

1. Czy możliwe będzie zastosowanie platformy dla niepełnosprawnych o napędzie śrubowym zamiast hydraulicznego ?

Odpowiedź : Zamawiający w SIWZ dział II pkt. 1 opisał rodzaj zastosowanego napędu tj. : hydrauliczny lub śrubowy.

Z uwagi na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników platformy tj. osób niepełnosprawnych , Zamawiający wymaga by platforma posiadała przeszkloną kabinę z drzwiami automatycznymi nieprzeszklonymi. Zdjęcia poglądowe platformy zostały załączone do dokumentacji przetargowej.

WICESTAROSTA

Waldemar Lamkowski