

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Malborku na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (ETAP I), oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z częściową rozbiórką budynku garażowego (ETAP II),
Wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r poz.907 ze zm. Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela wyjaśnień.

1. Proszę o wyjaśnienie niejasności między projektem budowlanym do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych a STWiOR. (ST.01.05 – Montaż windy). W STWiOR podane są parametry kabiny windy – m. in. Występowanie drzwi kabinowych. Jest to znacząca różnica w stosunku do opisu z projektu budowlanego zawierającego wytyczne gdzie drzwi kabinowych nie mamy. W przypadku wybrania przez Państwa opcji z STWiOR należy zmienić wymiary konstrukcyjne podszycia, gdyż zaprojektowana płyta jest za mała – zwiększą się parametry gabarytowe windy.

Zamawiający przewiduje montaż windy zgodny z projektem budowlanym tj. platformę dla osób niepełnosprawnych, bez drzwi kabinowych.

STAROSTA
Mirosław Czapia